



- ♂ VÝPÍNAČ
- ⚡ SENZOROVÝ SPÍNAČ
- ∩ ZÁSUVKA 230V/16A
- ROZBOČNÁ KRABICE
- ⊠ SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ⊗ SVÍTIDLO S PIR ČIDLEM
- ⊞ ODSÁVACÍ VENTILÁTOR
- ⊞ SLZ 03 SPÍNANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 230V AC/24V DC PRO VENTILY SANELA

1.01	PŘEDSÍŇ
1.02	WC INVAL.
1.03	SERVIS M.
1.04	WC MUŽI
1.05	WC
1.06	WC
1.07	ÚKLID.SERV
1.08	SPOJ.CHOD
1.09	WC ŽENY
1.10	WC
1.11	WC

PROVEDENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE PODLE ČSN 332130 ed.2
 ČSN 33 2000 4-41 ed.2, ČSN 33 2000 7-701 ed.2, ČSN 33 2000 5-54 ed.2 ČSN 33 2000-5-52,
 TNI 33 2130 /10,2011/

MINIMÁLNÍ INTENZITA OSVĚTLENÍ PODLE ČSN EN 12464-1
 6.2.17 CHODBY 100 lx
 1.2.4 TOALETY/UMÝVÁRNY 200 lx

KABELOVÉ ROZVODY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU A V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH

ROZBOČNÉ KRABICE KU 68 1903 BUDOU PŘÍSTUPNÉ A ULOŽENY VE STĚNĚ POD OMÍTKOU

ZÁSUVKOVÉ ROZVODY KABELY CYKY J 3X2,5

VŠECHNY ZÁSUVKY S OCHRANNÝMI CLONKAMI

SVĚTELNÉ ROZVODY KABELY CYKY J 3X1,5

DO ROZVODNICE BUDOU OSAZENY PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY

DO ROZVODNICE BUDOU OSAZENY SVODIČE PŘEPĚTÍ T1+T2

ODSÁVACÍ VENTILÁTORY BUDOU SPOUŠTĚNY SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM

3/N/PE 230/400V 50Hz TN-S PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval /kresba/		
ing. CHARVÁT		Kopřiva Vladimír		
Kraj STŘEDOČESKÝ		Místo KOLÍN		
Investor MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78			Zakázkové číslo	29/10/12
Akce VEŘEJNÉ WC - KOLÍNSKÝ HŘBITOV, STP.Č.3829 OBEC A K.Ú. KOLÍN			Formát	A3
			Stupeň	DSP
			Datum	29.10.2012
Výkres	Měřítko	Pare	Výkres	
ELEKTRICKÁ INSTALACE 1.NP	1: 50		1	