


Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911
e-mail: sprava.budov@mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: OSBN 67777/13-krap
Spisová zn.: OSBN zakázka 8288/2013

Vyřizuje: Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 17.06.2013

Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel: Město Kolín

zastoupené Mgr.et Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1
telefon : 321748210, fax: 321720911
e-mail: sekretariat@mukolin.cz
IČ: 235440
DIČ:CZ00235440

Veřejná zakázka malého rozsahu:

**„Rekonstrukce veřejného WC na kolínském centrálním hřbitově,
st.č. 3829, Kolín “**

OSBN obdržel dotazy (viz. níže uvedené citace), čímž upřesňuje zadávací podmínky na výběrové řízení takto:

- Etapa č. 2 Slepý rozpočet : kód 64 - Výplně otvorů uvedeno č. pol. 14 zárubeň rámová pro dveře 1kř. 90x210cm .

Odpověď OSBN: Tuto položku neoceňovat.

- Etapa č. 1 Slepý rozpočet: kód 64 - DTTO - uvedena znovu zárubeň č. pol. 17 i s dveřmi č. položky 16 .

Odpověď OSBN: Ocenit položky ve slepém rozpočtu etapy č.1 pol. 16 dveře vchodové palubkové 900x1970 mm a položka č. 17 zárubeň ocelová 900x1970mm.

- V PD - Nový stav - půdorys 1.NP - do místnosti 1.01. jsou zakresleny dveře 900x2100, a do místnosti 1.04 a 1.09 jsou zakresleny dveře 800x2100.

Odpověď OSBN: Do místnosti 1.01. dveře 900x1970 mm a do místnosti 1.04 a 1.09 budou stávající dveře a zárubně repasovány.


- K dotazu ze dne 14.06. (viz dodatečné informace) dotaz č. 2 prosíme upřesnit, zda invalidní WC a umyvadlo je stávající, tak jak je uvedeno v PD - rozpor s výkazem výměr, kde je uvedeno, že bude nové zařízení?

Odpověď OSBN: Zařizovací předměty budou osazeny nové.


- V PD nový stav - skladba konstrukcí je uvedeno: „konstrukce 2 a 3 beze změn i v navrhovaném stavu“ - rozpor výkaz výměr, kde je uvedena nová zámková dlažba s bezbariérovým přístupem k WC invalida?

Odpověď OSBN: Bude provedena nová zámková dlažba s bezbariérovým přístupem 27 m² viz. výkres F.1.1.2-a.c-S001-004.

S pozdravem



Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN



Petra Krásná
referent OSBN