

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911
e-mail: sprava.budov@mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: OSBN 7111/14-krap
Spisová zn.: OSBN zakázka 1195/2014

Vyřizuje: Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 3/0

Datum: 27.01.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel: Město Kolín

Zastoupené Mgr.et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440

Veřejná zakázka malého rozsahu:

"Stavební úpravy sklepních prostor v č.p. 636, 637, 638, 639, 640 a 641 v ul. Benešova"

Na základě prohlídky ze dne 30.01.2014 Vám posíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Jaké materiálové provedení mají protipožární dveře?

OSBN: Protipožární dveře sloužící pro oddělení požárních úseků jsou dle výkazu výměr 767 - oddíl zámečnické konstrukce 553411 ocelové DP1.
Zárubeň dle výkresu výměr 6- úprav povrchů, podlahy a osazení výplní č.pol. 553311190 (zárubeň ocelová pro běžné zdění DP1)

2. Budou provedeny pod příčky izolace proti vodě?

OSBN: Izolace proti vodě pod příčkami provedeny nebudou.

2. Je součástí projektové dokumentace i výkaz výměr pro elektro?

OSBN: V novém výkazu výměr je elektro v oddílech 743, 744, 747, 748.

4. Jsou ve výkazu výměr uvedeny nátěry stávajících dveří?

OSBN: Nátěry stávajících dveří jsou ve výkazu výměr uvedeny v oddíle 783 dokončovací práce-nátěry v položce 783624200.

5. Je součástí realizace měření spotřeby elektrické energie ve společných prostorech?

OSBN: Ne. V celém objektu je již měření spotřeby elektrické energie rozděleno po jednotlivých úsecích (č. p.). Napájení musí být realizováno v daném úseku.

6. Nový výkaz výměr

OSBN : Projektant vyhotovil nový výkaz výměr doplněných o informace. Předchozí výkaz výměr pozbývá platnosti.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN

Příloha:

- výkres S - 04 - ŘEZ A - A´
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
- NOVÝ výkaz výměr