



LEGENDA OSVĚTLENÍ:

SVĚTLIDLO	TYP
A	Svítlidlo podhledové MASSIVE LAKE 59902/11/10 230V / 50W chrom IP23
C	Svítlidlo nástěnné MASSIVE SEABOARD 34094/11/10 230V / 13W, IP44



LEGENDA SCHEMATICKÝCH ZNAČEK:



Rxx Rozvaděč silnoproud

⊗ Svítidlo podhledové

⊗ Svítidlo nástěnné



Y Vývod 230V pro el. teplovzdušný osušič rukou FRANKÉ CHRONOS



⊗ Spínač lustrový do zdi ABB typ TANGO bílá barva




⊗ Zásuvka jednoduchá 230V do zdi ABB typ TANGO bílá barva

Pod umyvadlem umístěna skříňka pro umístění malého lakového zásobníku STIEBEL ELTRON - SHU 5 SU s armaturou SVMT, 2kW 230V rozměry 421x263x230mm

WC-KABINA MUŽI 2 NP - MÍSTNOST Č.2.14

Podmínkou pro umístění zásuvky pod umyvadlo je zhotovení skříňky a umyvadla dle citovaného výňatku z normy ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.8.1


"Pokud je umyvadlo těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní."



CYKY-J 3x2,5 z pod sádkou z NPN

CYKY-J 3x2,5 z pod sádkou z NPN

CYKY-J 3x1,5 z pod sádkou z NPN



Přípojky z rozvaděče suterénu do místnosti č. 220 a 2.14

0.07


2x CYKY-J 3x2,5 do 1NP
2x CYKY-J 3x2,5 do 2NP
1x CYKY-J 3x1,5 do 1NP

0.09

0.08

ROZVADĚČ SUTERÉN V 1PP NA CHODBĚ 0.07

3x400V/230V 50Hz



Odpojit původní kabely pro průtokové ohříváče a osušiče.
Přidat nové a propojit původní prvky ve stávajícím rozvaděči

Zásuvka pro tlakový zásobník 1.20

Světla 1.20 a 2.14

Vývod pro osušič rukou 1.20

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x2,5

AUTOR	AUTORIZOVAL	VYPRACOVAL	ALEŠ LINHART
ALEŠ LINHART	ING. ARCH. DANA JÍROVSKÁ	ALEŠ LINHART	ALEŠ LINHART el. montáže, projekce Zborovská 630 280 02, Kolín 2
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN		IČO 66765978 tel. 603185585
MÍSTO STAVBY	KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN 1, 280 00		FORMÁT 2A4
NÁZEV AKCE	ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR RADNICE MŮ KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 00 SOCIALNÍ ZAŘÍZENÍ 2NP		DATUM 02/2014
OBSAH	ELEKTROINSTALACE - 12NP - VÝSEK, WC KABINA 2.14 - MUŽI		STUPEŇ PDSP
			MĚŘITKO 1:50
			Č. VÝKR. F.1.4.7-003
			Č. PARÉ