


## LEGENDA OSVĚTLENÍ:

SVĚTLIDLO	TYP
A	Svítilno podhledové MASSIVE LAKE 59902/1/1/0 230V / 50W chrom IP23
C	Svítilno nástěnné MASSIVE SEABOARD 34094/1/1/10 230V / 13W, IP44



## LEGENDA KABELOVÉHO VEDEDNÍ:

- obvod pro osvětlení CYKY-J 3x1,5 vedení uložené do zdi a v podhledu
- - - obvod pro el. osoušeč rukou CYKY-J 3x2,5 vedení uložené ve zdi
- - - - obvod pro tlakový zásobník CYKY-J 3x2,5 vedení uložené ve zdi

## LEGENDA SCHÉMATICKÝCH ZNAČEK:



Rozvaděč silnoprůdu



Svítilno podhledové



Svítilno nástěnné



Vývod 230V pro el. teplovzdušný osoušeč rukou FRANKE CHRONOS



Spínač lustrový do zdi ABB typ TANGO bílá barva




Zásuvka jednoduchá 230V do zdi ABB typ TANGO bílá barva

WC KABINA 2NP - MÍSTNOST Č.2.15


Pod umyvadlem umístěna skříňka pro umístění malého tlakového zásobníku STIEBEL ELTRON - SHU 5 SLI s armaturou SVMT, 2kW 230V rozměry 421x263x230mm.

rozměr skříňky 650x480h/680V


Podmínkou pro umístění zásuvky pod umyvadlo je zhotovení skříňky a umyvadla dle citovaného výřezu z normy ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.8.1 "pokud je umyvadlo těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za limto umyváacím prostorem, potom lato deska ruší existenci umyváacého prostoru pod ní."



PŘÍPOJKY Z ROZVADĚČE R5 DO MÍSTNOSTI Č. 2.15 a 3.20



## ROZVADĚČ R5 UMÍSTĚN V 2NP V PŘEDSÍNĚ 2.16



AUTOR	AUTORIZOVAL	VYPRACOVAL
ALEŠ LINHART	ING. ARCH. DANA JÍROVSKÁ	ALEŠ LINHART
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN	
MÍSTO STAVBY	KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN 1, 280 00	
NÁZEV AKCE	ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR RADNICE MŮ KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN I, 280 00 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2NP	
OBSAH	ELEKTROINSTALACE - 2NP - VÝSEK, WC KABINA 2.15	
ALEŠ LINHART el. montáže, projekce Zborovská 630 280 02, Kolín 2 IČO 66765978 tel. 603185585		
FORMÁT	2A4	
DATUM	02/2014	
STUPĚŇ	PDSP	
MĚŘÍTKO	1:50	
Č. VÝKR.	F.1.4.7-004	
Č. PARÉ		