
Zájemcům o veřejnou zakázku
„Oprava výplní objektu
bytového domu Tyršova 976, Kolín“

V Poličce dne 14. srpna 2014

Věc: **Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1**

Z pověření zadavatele výše uvedené podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám předkládáme na dotazy jednoho ze zájemců tyto dodatečné informace k uvedené zakázce:

Dotaz č. 1

Znění dotazu:

Lze nabídnout okna z 5-ti komorového profilu za předpokladu dodržení splnění hodnoty $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$? V půdorysu je uveden 6 komorový profil. Je tento údaj závazný? Domníváme se, že to není nutné?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se obrátil na projektanta, který sdělil, že na profilu uvedeném v zadávací dokumentaci trvá. Tato odpověď je i konečným stanoviskem zadavatele v této otázce.

S pozdravem

Mgr. Jaromír Kašpar
AREA 2000 s.r.o.
Středisko Tender Consulting
zplnomocněný zástupce zadavatele