SVISLÝ ŘEZ OKNEM



SVISLÝ ŘEZ OKNEM S TRUHLÍKEM



SCHÉMA KOTVÍCÍCH PRVKŮ



LEGENDA

ROZMÍSTĚNÍ KOTVÍCÍCH PRVKŮ DLE TNI 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

A - VZDÁLENOST KOTVÍCÍCH PRVKŮ MAX 700mm PRO PLASTOVÁ OKNA
MAX 800mm PRO KOVOVÁ OKNA
MAX 800mm PRO DŘEVĚNÁ OKNA

E - VZDÁLENOST OD VNITŘNÍHO ROHU RÁMU A SLOUPKU 100-150mm,
PRO PLASTOVÉ BAREVNÉ PROFILY 250mm

UVEDENÉ VZDÁLENOSTI JSOU OBECNÉ A V KONKRÉTNÍM PŘÍPADĚ JE TŘEBA SE ŘÍDÍT POKYNY DODAVATLEA VÝROBCE VÝROBKU

FINÁLNÍ MNOŽSTVÍ KOTEV A TYP BUDE URČEN STATICKÝM VÝPOČTEM PO PROVEDENÍ TRHACÍCH ZKOUŠEK
(PROVĚŘENÍ REPREZENTATIVNÍ ÚNOSNOSTI KOTEVNÍ TECHNIKY V MÍSTĚ KOTVENÍ)

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ IZOLACE MONTÁŽNÍ SPÁRY KOMPRIMAČNÍ PÁSKOU JE MOŽNÉ NAHRADIT PAROTĚSNOU PÁSKOU NA VNITŘNÍ STRANĚ
A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU NA VENKOVNÍ STRANĚ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AZPROJECT spol. s r.o.
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC	U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN		
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			

AKCE		
VÝMĚNA OKEN NA MAGISTRÁLE 711, 712, 280 02 KOLÍN II, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 4026, 4025	DATUM	02/2014
	Č.ZAK.	CT14 - 02
	FORMÁT	2×A4
OBSAH VZOROVÉ DETAILY	MĚŘÍTKO 1:5	Č.VÝKRESU CT1402 - 11