

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911
e-mail: sprava.budov@mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: OSBN 25575/15-krap
Spisová zn.: OSBN Zakázka 5542/2015

Vyřizuje: Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 30.03.2015

Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel: Město Kolín

Zastoupené Mgr.et Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČ: 235440
DIČ: CZ00235440

Veřejná zakázka malého rozsahu:

"Výměna oken v bytovém domě Na Magistrále, č. p. 711, 712, Kolín II"

Na základě zaslaných dotazů k výše uvedené zakázce Vám posíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

e-mail ze dne 23.03.2015:

Dotaz č. 1: „Jeden z nejdůležitějších parametrů oken je tloušťka stěn PVC profilů zajišťující stabilitu a životnost výrobku. Požaduje zadavatel s odkazem na ČSN EN 12608 použít profil třídy A, tj. tloušťka vnější stěny profilu musí být min. 2,8 mm? S ohledem na zasklení trojsklem to lze jen doporučit.“

ODPOVĚĎ: ANO

Dotaz č. 2: „Mám mít celoobvodové kování kromě mikroventilace a min. dvou bezpečnostních bodů i pojistku proti chybné manipulaci a zvedáč křídla?“

ODPOVĚĎ: ANO

e-mail ze dne 26.03.2015:

1. „Je výměna střešních oken také součástí VŘ a případě o kolik oken se jedná?“
Výměna střešních oken se provádět nebude.
2. „Jaký je požadavek na typ sušáků na prádlo u některých oken?“
Typ sušáků není specifikován a každý zájemce navrhne typ, který běžně osazuje.

S pozdravem

otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN