



Upravit ovládání osvětlení na schodišti



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	OSVĚTLENOST [lx]	Celkem [m <sup>2</sup> ]
3.01	SCHODIŠTĚ	8,87	75	79,16
3.02	WC	4,73	200	
3.03	ŠATNA	3,82	100	
3.04	KLUBOVNA	51,43	200	
3.05	KUCHYŇSKÝ KOUT	10,31	300	

OZNAČENÍ	DATUM:	ÚČEL ZMĚNY/DODATKU:
R.0	12/2014	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 400/230V, 50 Hz, TN-C-S

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
Ing. Outlý	Ing. Bc. Jaroslav Petráček		ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS Karlovo náměstí 75, 280 02 Kolín 2 IČO 11422131 email: projekce@o-pro.cz tel. 321 712 760	
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN		FORMÁT	3A4
MÍSTO STAVBY	KOLÍN, Fügnerova 366		DATUM	12/2014
AKCE:			ÚČEL	DSP
PŮDNÍ VESTAVBA KLUBOVNY			MĚŘÍTKO	1 : 50
Část: D 1.4. - silnoproudá elektrotechnika				
OBSAH			Č. VÝKRESU	Č. KOPIE
PŮDORYS 3NP			D.1.4.2-03	